



AB UYGUNLUK BEYANI DECLARATION of CONFORMITY

Üretici/Manufacturer EAE Elektrik Aydınlatma End. San. ve Tic.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 34490
BASAKSEHİR - ISTANBUL – TÜRKİYE/TURKEY

Aşağıda belirtilen ürünlerin firmamız sorumluluğunda olduğunu beyan ederiz.

We declare under our responsibility for the following products:

Ürün/Product: Aydınlatma Armatürü /Lighting Luminaires

Marka/Trademark : EAE

Model/Model : Prolit Exproof Zone2.21 Armatürler / Prolit Exproof Zone2.21 Luminaires

Ekipman/Equipment: LED Explosion-proof Light Fixture												
Ürün Grubu/ Product Group	Güç/Watt	Tavan Tipi/Types of Ceilings	Kelvin/ Kelvin	Optik/ Diffuser	Driver Tipi/ Led Driver Types	Açı/Lens Options	Lümen/Lumen				Versiyon/ Version	Exproof
PRL	75	Z	27	EX	00	17	11K5	15K6	21K5	27K6	V.3	Z2.21
	98				01	20	11K7	15K9	21K8	27K8		
	132				02	32	11K8	16K0	21K9	27K9		
	157				03	45	12K0	18K2	22K1	28K4		
	200				04	60	12K1	18K5	22K5	28K5		
					05	90	15K2	18K7	22K6			
					B2	AS	15K4	19K0	27K1			
						SK	15K5	19K1	27K2			

Belirtilen ürünler aşağıdaki direktif ve standartların gerekliliklerine uygundur:

The designated products are in conformity with the essential requirements of the following European Directives and harmonized standards:

ATEX Certificate number: SCA25ATEX443X

SCA25ATEXV063X



II 2D Ex tb IIIC T80°C...T90°C Db
II 3G Ex ec IIC T6...T5 Gc

Onaylanmış Kuruluş Bilgisi/Notified Body Information : SCA 2336

Alçak Gerilim Direktifi/Low Voltage Directive(LVD), 2014/35/EU

TS EN 60598-1:2021
TS EN 60598-2-5:2015
TS EN 62471:2010
TS EN 62031:2020

Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Direktifi/The Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS), 2011/65/EU

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler Direktifi/The ATEX Directive, 2014/34/EU

EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-7:2015, EN 60079-31:2014

Ürün ağacında belirtilen led modül ile kullanılması şarttır./To be used with proper led modules as designated on each product.
Ürün etiketinde belirtilen gerilim aralığında çalıştırılmalıdır./To be used with in the voltage range as designated on each product.

Yer/Place, Tarih/Date

Kocaeli, 09.09.2026

İmza/Signature, İsim/Name
Genel Müdür/General Manager

Savaş Uyanık